ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: rpn-yugansk@mail.ru
n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 1966 от 03.09.26 года
На вх. №

Главе города Пыть-Ях
Елишеву Сергею Евгеньевичу
E-mail: adm@py86.ru
Телефон: 8 (3463)46-55-01, факс 42-23-24..

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Территориальный отдел, во исполнения письма Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре №02-04/2115 от 18.05.2023 г. «Значения показателей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с п. 2 ст. 50, п.1 ст.51 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, в рамках федерального проекта «Чистая вода», с проводимыми расчётами целевых показателей в соответствии с МР 2.1.4.0266-21 за текущий период 2026г. информирует об итогах наблюдений за качеством питьевой воды за 8 месяцев (январь – август) 2026 года в городе Пыть-Ях (вх.№4308 от 25.08.2026г ФФБУЗ «ЦГиЭ»), а именно:
В соответствии с п.3.7 МР2.1.4.0266-21 п.3.7

- Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:
- превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ , Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям;
- превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год;
- превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

Водоснабжение города Пыть-Ях осуществляется из подземных источников. В г. Пыть-Ях имеется 3 водозабора. Артезианских скважин в г. Пыть-Ях 43, из них 37 коммунальных, 8 ведомственных (из них 6 на хозяйственно-питьевое водоснабжение). Водоносный горизонт размещен на глубине 280-300 метров.

Вода указанных водоносных горизонтов наиболее защищена и безопасна в эпидемическом отношении, но по своим природным свойствам характеризуется повышенным содержанием железа, аммиака, не соответствует требованиям санитарных

норм по органолептическим (цветность, мутность, запах) показателям и соответственно, не может быть использована для питьевых нужд без предварительной очистки (аэрирования, фильтрования и др.). По микробиологическим и радиологическим характеристикам подземные воды безопасны. Краткий химический анализ включает в себя следующие показатели: аммиак и ионы аммония (суммарно), перманганатная окисляемость, цветность, мутность (по каолину), запах, водородный показатель, железо.

Общее количество населения города Пыть-Ях составляет 41213 человек.

МУП «УГХ», ЮБ «ГПЗ» с УК «Факел» (7 мкр «Газовиков») обслуживает жителей города Пыть-Ях.

В рамках исполнения п. 23 Постановления Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" ресурс снабжающими организациями МО ежемесячно передаются не позднее 15 рабочего дня месяца результаты производственного контроля, следующего за отчетным. Ежемесячно проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований, выполненных в рамках контрольно-надзорных мероприятий, социально-гигиенического мониторинга за 8 месяцев (январь – август) в МО города Пыть-Ях о соответствии или не соответствии воды питьевого централизованного водоснабжения в МО города Пыть-Ях санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах) (Экспертное заключение № НЮ.13.У.02090.08.26 от 25.08.26 ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»).

Результаты исследований, отобранных в рамках контрольно-надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга:

За период 8 месяцев 2026 года, на выходе в город после ВОС-1 МУП «УГХ», отобрано 13 проб на санитарно-химические и 9 проб на микробиологические показатели, которые соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

За период 8 месяцев 2026 года, на выходе в город после ВОС-3 МУП «УГХ», отобрано 12 проб на санитарно-химические и 8 проб на микробиологические показатели, которые соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В разводящей сети МУП «УГХ» отобрано 18 проб воды на санитарно-химические показатели, все пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

На микробиологические показатели отобрано 17 проб воды, все пробы удовлетворительные.

За период 8 месяцев 2026 года на выходе с ВОС «ЮБ ГПЗ» на санитарно-химические показатели были отобраны 2 пробы . Пробы соответствующие.

На микробиологические показатели отобрано 34 пробы воды. Пробы соответствующие.

За период 8 месяцев 2026 года, из разводящей сети 7 мкр. «Газовиков» гПыть-Ях НО ТСЖ «Факел», отобрано 7 проб на санитарно-химические показатели, 6 из них не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 по показателю: железо суммарно (протокол № 86-86-03/03153-26), цветность (№86-86-03/03153-26), мутность (по каолину)- 2,83±0,57 (протокол № 86-86-03/03153-26), мутность (по каолину)- 2,59±0,52 (№86-86-03/11327-26), мутность (по каолину)- 2,56±0,51 (№86-86-03/11323-26), железо (Fe, суммарно)- 0,446±0,089 (86-86-03/03149-26), цветность- 30,0±6,0 (86-86-03/03149-26), мутность (по каолину)- 2,01±0,40 (86-86-03/03149-26), Железо (Fe, суммарно)- 1.61±0.27 (№86-86-03/11319-26), Мутность (по каолину)- 11.3±1.6 (№86-86-03/11319-26), Мутность (по

каолину)- 3.86±0.77 (86-86-03/11315-26).На микробиологические показатели было отобрано 7 проб, все пробы соответствуют.

Расчёт средних уровней показателей качества воды составляет: по железу (суммарно)- 0,85 мг/дм^3, при норме не более 0.3 мг/ дм^3, Мутность (по каолину)- 4,19 мг/дм^3,при норме не более 1,5 мг/дм, цветность- 30,7 град, при норме не более 20 град, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты исследований, отобранных в рамках производственного контроля:

В рамках производственного контроля часть показателей передаются в виде средних значений, другие показатели передаются по каждому полученному результату (в связи с этим расчет средних значений показателей не представляется возможным). МУП «УГХ» передано всего 3163 результатов исследования воды, все соответствующие

По результатам оценки средних показателей Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения из подземного источника, подаваемая населению МО города Пыть-Ях после водоочистки, включая воду питьевую централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, санитарно-химическим показателям, исключением составляет подаваемая вода населению 7 микрорайона «Газовиков» города Пыть-Ях из распределительной сети централизованного холодного водоснабжения обслуживающей НО ТСЖ «Факел».

На основании вышеизложенного, рамках требований действующего законодательства статьи 19 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

ПРЕДЛАГАЕТ в целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства.

1. Принять меры по доведению качества питьевой воды подаваемая населению 7 микрорайона «Газовиков» города Пыть-Ях из распределительной сети централизованного холодного водоснабжения.
2. Утвердить план мероприятий по улучшению качества питьевой воды подаваемая населению 7 микрорайона «Газовиков» города Пыть-Ях, информировать об исполнение службу и принять исчерпывающие меры по его исполнению.
3. Информировать население о качестве питьевой воды.

О проведенной работе просим информировать ТО УФС Роспотребнадзора в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях **в срок до 01.11.2026.**

ВРИО Начальника Балабух М.М